



Остала средства и помоћни материјал за  
обављање делатности - Противпожарна  
централа са услугом уградње  
38/16-Д/ОП  
Документ бр.ДП2

**СВИМ ПОНУЂАЧИМА КОЈИ СУ  
ПРЕУЗЕЛИ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ**

Датум : 18.04.2016.

**Предмет : Додатна појашњења у вези конкурсне документације**

На основу питања понуђача у поступку јавне набавке наручилац објављује додатна појашњења :

**1. Питања :**

1. Зашто се у ставци 2 наводи да је потребно чак 3 комуникациона модула ако је у претходној ставци наведена једна централа а у ставци 8 се опет помиње комуникациони модул?
2. У ставци 1 спецификације наводи се централа са 4 петље и наводи тип КФП-АФ2 који има 2 петље. Молимо вас за разјашењење са колико петљи се тражи централа и из ког разлога се тражи толики капацитет.

**2. Одговори :**

1. Модули су потребни за умрезавање , поред специфицираних, још додатне 2 постојеће централе истог типа.
2. Тражи се централа са 4 петље (објашњење је дато у претходном одговору)

Комисија за ЈН 38/16-Д/ОП

