



**СВИМ ПОНУЂАЧИМА КОЈИ СУ
ПРЕУЗЕЛИ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ**

Датум : 06.10.2017.

Предмет : Додатна појашњења у вези конкурсне документације

На основу питања понуђача у поступку јавне набавке наручилац објављује додатна појашњења :

1. Сажета питања :

1. Pozicija 270 . Rastavna sklopka teretna 125/80 400V, ako je rastavna sklopka može biti od 80A ili od 125, ovako ima oznaku termičkog prekidača od 125A I termičke zaštite od 80-100A?
2. Pozicija 284. Mrežni analizator, ima mnogo tipova sa i bez displeja sa mnogo funkcija, koje su vaše Potrebe u analiziranju napona, struje, frekvencije...
3. Pozicija 285. Set za kontrolu i upravljanje pokretnim vratima sa 50 kartica, šta da nudimo, samo kontrola pristupa, bez evidencije, ili sa evidencijom i kontrolom pristupa, evidencija na ulazu a da li treba i na izlazu objekta, tip vrata, krilna, dvokrilna klizna sa ili bez kablovske infrastrukture, sa ili bez ugradnje...

1. Одговори :

1. **Potrebna je rastavna sklopka 12A**
2. **Sa displejom RS-485 serijske komunikacije MODBUS RTU/ASCII protokola 80A, Troredni LCD displej sa 4 digita po redu , IP51 zaštita prednjeg panela, Pasivni Optičko izolovani digitalni izlaz 250V ac/dc, 100mA kod samonajajajućih modela ili 27Vdc/27mA kod modela sa eksternim napajanjem, SNA-L70 ili odgovarajuće.**
3. **Set za kontrolu evidencija na ulazu, na izlazu ne treba, dvokrilna klizna alu vrata, kablovsku infrastrukturu obezbeđujemo sami, bez ugradnje.**

