



**СВИМ ПОНУЂАЧИМА КОЈИ СУ
ПРЕУЗЕЛИ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ**

Датум : 09.10.2017.

Предмет : Додатна појашњења у вези конкурсне документације

На основу питања понуђача у поступку јавне набавке наручилац објављује додатна појашњења :

1. Сажета питања :

- Pozicija 4. Reflektor 150W , koji tip MH, halogeni..
- Pozicija 5. Reflektor 250W, koji tip MH, halogeni...
- Pozicija 5. Reflektor 450W, koji tip MH, halogeni i sama snaga 450W? Nama je nepoznata Tip i Model...
- Pozicija 68. Prigušnica 2x18W - Već je tražena u poziciji 63
- Pozicija 69. Prigušnica 2x36W – Već je tražena u poziciji 64
- Pozicija 70. Prigušnica 2x58W – Već je tražena u poziciji 65
- Pozicija 71. Germicidna cev 90cm – koje snage u W
- Pozicija 72. Germicidna cev 60cm – koje snage u W
- Pozicija 270 . Rastavna sklopka 12A , ne definisana, šta I koga rastavlja sa tako malom amperažom

1. Одговори :

- Pozicija 4. Reflektor 150W, halogeni 150 ili 200W , min.IP44 zaštita
- Pozicija 5. Reflektor 250W, halogeni 250 ili 300W , min.IP44 zaštita
- Pozicija 5. Reflektor 450W, halogeni 450 ili 500W , min.IP44 zaštita
- Pozicija 68. Prigušnica 2x18W – magnetna, pozicija 63 je elektronska
- Pozicija 69. Prigušnica 2x36W – magnetna, pozicija 64 je elektronska
- Pozicija 70. Prigušnica 2x58W – magnetna, pozicija 65 je elektronska
- Pozicija 71. Germicidna cev 90cm – 30 W
- Pozicija 72. Germicidna cev 60cm – 18 ili 20 W
- Pozicija 270 . Rastavna sklopka 80A, model Etiswitch LAS 80-125 ili odgovarajuće

